

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов ул. Железнодорожная 14, тел. 72-25-46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД по обслуживанию Тамбовского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов ул. Агапкина 9, тел. 58-18-49 тел. доверия 72-99-50

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 123/1/123
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Тамбовской области № 123 от «06» октября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «22» октября 2014г. по 10.00 «23» октября 2014 года проведена проверка инспектором территориального отдела надзорной деятельности по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Тамбовской области капитаном вн.службы Муравлевым Александром Николаевичем МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колосок» Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, мкр. Северный,10.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Воропаевой Е.Н..

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Оборудовать светильники со в помещениях подвала и овощехранилища защитными плафонами (рассеивателями)	ППР п.42 в)	Март 2015	
2	Заменить пожарные шкафы из сгораемого материала на несгораемые.	ППР п.57	Март 2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор территориального отдела надзорной деятельности
по обслуживанию Тамбовского района управления надзорной деятельности
Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
капитан вн.службы

А.Н.Муравлев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


« ____ » _____ 2014 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« ____ » _____ 2014 г.



Заведующий Воропаева Е.Н.
(должность, фамилия, инициалы)